НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 013795

Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Свердловской области»

Свидетельство о подтверждении компетентности
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.196
Дата регистрации – 16.08.2018 г. Срок действия – без ограничения срока действия.

ул. Евгения Савкова, 53, г. Екатеринбург, 620905
Тел. 8 (343) 389-09-40, 389-09-41, Факс: 8 (343) 389-09-40
ipl-sverd@mail.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ИЛ ЭО
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области
_____ Д.Н. Еременко
«08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 43 ПР от «08» апреля 2020 г.
испытаний по определению группы негорючих веществ и материалов

1. Наименование и адрес заказчика. Орган по сертификации продукции ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области 620905, г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, д. 53, тел/факс 8(343) 389-09-42, 389-09-44.
Основание для проведения работ – внутренний заказ-наряд для выполнения работ № 4-ПР от 23.03.2020.

2. Объект испытаний (исследований). Сухая штукатурная смесь ручного нанесения на основе гипсового вяжущего «Базовая».

3. Отбор и идентификация образцов. Образцы цилиндрической формы в количестве 5 шт., размерами: диаметр 45 мм., высота 50 мм., предоставлены заказчиком. Материал идентифицирован внешним осмотром.

4. Характеристика заказываемой услуги. Испытания проводились с целью определения показателей пожарной опасности представленного материала в соответствии с требованиями ст. 133, 134 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ № 123 от 22.07.2008), а именно: отнесение материалов к горючим или негорючим.
Для целей испытания использованы метод и процедура испытаний, описанные в Методе I ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

5. Исследовательское оборудование.

Наименование	Тип	Заводской №	Пределы измерения, класс точности	Дата очередной поверки
Установка для определения группы негорючих материалов	«Термостенд-СМН»	17	-	01.2021
Измеритель температуры	ТЕРМОДАТ	TD0CE 39394	0,25	11.2020
Термоэлектрические преобразователи	ТП-0198 ХА(К)	5375, 5376, 5377	(от -40 до +1300) ^{0}C	10.2020
Электронные весы	«Vibra»	78660004	специальный	06.2020
Секундомер	СОСпр-2Б-2-010	8469	(0-60) мин., ц. д. 0,1 с.	01.2021
Барометр анероид	Бамм-1	1522	(80-160) кПа, ц.д. 0,2 кПа	08.2020
Термогигрометр	CENTER-310	070204870	((0-100) ± 2,5) %, ((-20+60) ±0,5) °C	08.2020
Штангенциркуль	ШЦ-1	031001220	(0-150 мм): ± 0,05 мм	02.2021

6. Условия в лаборатории при проведении испытаний.

Дата проведения испытания	Температура, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
27.03.2020	19,7	95,4	33,6

Настоящий протокол не является сертификатом, и не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 283. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru